


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
22.07.2021	№ 18210063218800386014	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского,  
Дебесского и Кезского районов

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33/18/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: директору МБОУ «Кабалудская СОШ»**  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышников Павел Юрьевича № 33/18 от 22.07.2021 года в период с «28» июля 2021 г. по «30» июля 2021 г.

дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Трефиловым Артемом Георгиевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: плановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Кабалудская СОШ» Серебренникова Татьяна Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Указатель со светоотражающей поверхностью (либо световой указатель, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно) с направлением движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, отсутствует	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ППРФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2022	
2.	Допускается хранение мебели, оборудования и других горючих предметов в подвальном этаже.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2022	
3.	Не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего кнопку включения системы пожарной автоматики (подвал)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2022	
4.	Огнетушители эксплуатируются свыше срока службы (согласно инструкции по эксплуатации по паспорту срок службы огнетушителя 10 лет), а именно огнетушители с порядковым номером: №1 (2007 г.в.) и №2 (2007 г.в.) в гардеробе; №3 (2007 г.в.) у кабинета БИЦ; №4	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2022	

	(2009 г.в.) в актовом зале; №6 (2010 г.в.) в лаборантской технологии; №7 (2010 г.в.) в музейном уголке; №8 (2008 г.в.) в лаборантской физики; №9 (2008 г.в.) в кабинете химии; №10 (2003 г.в.) в тренерской; №12 (2002 г.в.) и №13 (2002 г.в.) в БиЦ; №14 (2009 г.в.) в прачечной; №16 (2009 г.в.) в методическом кабинете; №17 (2009 г.в.) в мастерской			
5.	При эксплуатации эвакуационного пути прохода 1 этажа между центральным коридором и спортзалом на путях эвакуации устроен порог	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 53, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «А» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.07.2022	
6.	Система автоматической противопожарной сигнализации не исправна (отключен шлейф №3)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2022	
7.	Устройство для самозакрывания противопожарной двери электропитовой столовой отсутствует	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 88, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14, п. 24, п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Трефилов Артем Георгиевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

